
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00000011
		Data e Hora de Emissão 05/10/2020 22:06:34 Código de Verificação VETU-PXXE
20201005030743697000151		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 30.743.697/0001-51 Nome/Razão Social: JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832 Endereço: R BERNARDINO FANGANIELLO 00424 - CASA VERDE - CEP: 02512-000 Município: São Paulo UF: SP		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.583.136-5		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ CPF/CNPJ: 61.864.114/0001-10 Endereço: AV RUA BARÃO DE JUNDIAÍ 128 - CENTRO - CEP: 13201-010 Município: Jundiaí UF: SP E-mail: adrianajesus@camarajundiai.sp.gov.br		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: ----		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ----		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 337.		
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.800,00		
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-
Código do Serviço 01023 - Execução de obras de constr. civil, elétrica ou semelhantes, e respec. serv. aux. ou complement.		
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Valor do ISS (R\$)
0,00	1.800,00	90,00
Município da Prestação do Serviço		Crédito (R\$)
Município de Jundiaí		0,00
Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14 097/2005, (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2020.		



JOSETEC AR CONDICIONADO

Plano de Manutenção, Operação e Controle

Competência: OUTUBRO/2020

1 – Identificação do Ambiente:

Razão Social: Câmara Municipal de Jundiá CONTRATO 337/2020			
Endereço completo: Rua Barão de Jundiá			N.º 128
CNPJ nº 51.864.114/0001-10			
Complemento:	Bairro: Centro	Cidade: Jundiá	UF: SP
Telefone: (11) 4523-4500			

2 – Identificação da Empresa Responsável:

Razão Social: JOSETEC AR CONDICIONADO	CNPJ: 30.743.697/0001-51
Endereço completo: RUA BERNADINO FANGANIELLO 424 - SÃO PAULO SP	Fone (11) 99737-4854
	e-mail: josetecarcondicionado@gmail.com

3 – Identificação do Responsável Técnico:

Nome: GUSTAVO MARTINS ROBERT ANDRADE	CPF: 252.127.658-89
Endereço completo: RUA DOUTOR EMÍLIO RIBAS, 94 APTO 75B VILA MATHIAS 11015-070 - SANTOS - SP	TEL. 13-99778-3876
CREA-SP: 5069107334	

ENDEREÇO: RUA BERNADINO FANGANIELLO 424 CEP: 02512-000 BAIRRO: CASA VERDE – SÃO PAULO SP.
EMAIL: josetecarcondicionado@gmail.com Tel: (11) 99736-4586



JOSETEC AR CONDICIONADO

4 – Relação dos Ambientes Climatizados:

Identificação do Ambiente	Qtde	Carga Térmica	Nº ETIQUETA FXR AR
Prédio Sede	5	Split com 12.000 BTUS Springer - Carrier	1,2,3,4,5
	3	Split com 12.000 BTUS quente / frio Midea	6,7,8
	1	Aparelho de janela com 10.000 BTUS Consul	9
	1	Split com 18.000 BTUS Carrier	10
	3	Split com 18.000 BTUS quente/frio Carrier / Midea	11,12,13
	2	Split com 24.000 BTUS Samsung / Midea	14,15
	1	Split com 60.000 BTUS Gree	16
	2	Split com 30.000 BTUS Gree/Carrier	17,18
	1	Split com 36.000 BTUS Eletrolux	19
	9	Split com 9.000 BTUS Springer / Carrier	20,21,22,23,24,25,26,27,28
	1	Split com 36.000 BTUS Elgin*** (vide item 1.7)	29
	1	Mult Split Dutado - 17.000 m³/h - 30TR - Hitachi	30
Prédio Anexo	1	Split com 30.000 BTUS Springer – quente / frio / Fujitsu	31
	8	Split com 36.000 BTUS Carrier	32,33,34,35,36,37,38,39
	4	Split com 30.000 BTUS Springer – Carrier / Fujitsu	40,41,42,43
	12	Split com 24.000 BTUS Carrier	44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55
	24	Split com 18.000 BTUS Carrier	56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79
	6	Split com 18.000 BTUS Elgin	81,82,83,84,85
	1	Split com 18.000 BTUS quente / frio Daikin	86
	1	Split com 12.000 BTUS quente / frio Midea	87




JOSETEC AR CONDICIONADO

A) Serviços de Limpeza					
Descrição da atividade	Periodicidade	Mês de execução	Executado por	Aprovado por	Próximo mês de execução
Limpeza da Carenagem	180 dias	JULHO	EMERSON/FAGNER	ROBERTO	AGOSTO
Limpeza da Unidade evaporadora	30 dias	SETEMBRO	EMERSON/FAGNER	ROBERTO	OUTUBRO
Limpeza da Unidade Condensadora	90 dias	AGOSTO	EMERSON/FAGNER	ROBERTO	NOVEMBRO
Eliminação de sujeira, danos e corrosão no gabinete e suporte de fixação, na moldura da serpentina e bandeja.	90	JULHO	EMERSON/FAGNER	ROBERTO	OUTUBRO
Limpeza e Desobstrução das Linhas dos Drenos	90 dias	OUTUBRO	EMERSON/FAGNER	ROBERTO	JANEIRO

B) VERIFICAÇÕES					
Descrição da atividade	Periodicidade	Mês de execução	Executado por	Aprovado por	Próximo mês de execução
Aferição de Tensão e Amperagem	90 dias	AGOSTO	EMERSON/FAGNER	ROBERTO	AGOSTO
Testes de Vazamento de Gás	90 dias	AGOSTO	EMERSON/FAGNER	ROBERTO	AGOSTO
Verificação de Peças de Estrutura / Verificação	60 dias	JULHO	EMERSON/FAGNER	ROBERTO	SETEMBRO
Vedação dos painéis de fechamento do gabinete	90 dias	OUTUBRO	EMERSON/FAGNER	ROBERTO	JANEIRO
Verificação da Parte elétrica	90 dias	AGOSTO	EMERSON/FAGNER	ROBERTO	NOVEMBRO
Verificação do Isolamento hipodérmico	180 dias	AGOSTO	EMERSON/FAGNER	ROBERTO	FEVEREIRO
Verificação da Temperatura do termostato	90 dias	AGOSTO	EMERSON/FAGNER	ROBERTO	SETEMBRO
Verificação de conservação dos filtros e correias	180 dias	AGOSTO	EMERSON/FAGNER	ROBERTO	FEVEREIRO
Verificação e Lubrificação dos mancais	180 dias	AGOSTO	EMERSON/FAGNER	ROBERTO	FEVEREIRO

C) REVISÕES					
Descrição da atividade	Periodicidade e	Mês de execução	Executado por	Aprovado por	Próximo mês de execução
Reaperto dos Parafusos dos Equipamentos	90 dias	JUNHO	EMERSON/CARLOS	ROBERTO	SETEMBRO

ENDEREÇO: RUA BERNADINO FANGANIELLO 424 CEP: 02512-000 BAIRRO: CASA VERDE – SÃO PAULO SP.
EMAIL: josetecarcondicionado@gmail.com Tel: (11) 99736-4586



JOSETEC AR CONDICIONADO

D) TESTE DE FUNCIONAMENTO					
Descrição da atividade	Periodicidade	Mês de execução	Executado por	Aprovado por	Próximo mês de execução
Testes Gerais de Funcionamento	90 dias	JULHO	EMERSON/CARLOS	ROBERTO	OUTUBRO

Ocorrências:

FOI REALIZADO MANUTENÇÃO CORRETIVA RM APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA 01 MESANINO. EQUIPAMENTO OPERA 100% DA SUA CAPACIDADE.

Atendimento de chamado na sala Jurídica. 03 equipamentos no mesmo local apresenta defeito de drenagem da água no aparelho, Solução: Substituição da bomba de dreno.

Sala 25, manutenção corretiva do aparelho em andamento.

Descrição: Em caso de falhas dos equipamentos, desligar os equipamentos e acionar nossa empresa pelos telefones (11) 99736-4586 OU e-mail: josetecarcondicionado@gmail.com

DATA: 05-10-2020

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG: GUSTAVO MARTINS R. ANDRADE - CREA-SP 5069107334

Assinatura do Responsável

ENDEREÇO: RUA BERNADINO FANGANIELLO 424 CEP: 02512-000 BAIRRO: CASA VERDE – SÃO PAULO SP.
EMAIL: josetecarcondicionado@gmail.com Tel: (11) 99736-4586