



Of. Pregoeiro nº 14/2023

Em 12 de maio de 2023.

À Licitante

BT COMÉRCIO E SERVIÇOS EM ELEVADORES LTDA.

Considerando o questionamento protocolado sob o número 2777, de 11/05/2023, sobre o Edital do Pregão nº 05/2023 desta Câmara Municipal:

“A Câmara Municipal de Jundiaí, aceitará a instalação de uma plataforma elevatória sem a rampa de acesso, porém, neste caso, a contratante deverá construir um pequeno poço com 20 cm de profundidade no pavimento inferior?”

Informamos que o único espaço que dispomos para a instalação da plataforma elevatória está situado sobre laje, a qual não poderá ser rebaixada, sendo imprescindível o fornecimento da rampa de acesso.

No entanto, será permitida a alteração do layout da rampa para atendimento da norma.

Sendo o que havia para o momento, apresento protestos de profundo respeito e consideração.

Atenciosamente,

THIAGO M. DE A. GIOLO

Pregoeiro

Assinado digitalmente
por THIAGO MOREIRA
DE ALMEIDA GIOLO
Data: 12/05/2023 09:25





Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

Comprovante de Protocolo



Código de Autenticidade: OTQ2MTA=

Número / Ano

2777/2023

Data / Horário

11/05/2023 - 17:40

Assunto

Solicitando esclarecimentos sobre o Pregão Presencial no 05/2023 - Processo no 236/2023

Interessado(a)

Celio Lopes - BASS TECH - TECNOLOGIA EM MOVIMENTO

Natureza do Processo

Administrativo

Tipo de Documento

LICITAÇÃO/COMPRAS

Número de Páginas

1

Recebido por:

claudia

Chave de Acesso

7bb0e4bb-db69-40cd

Consulta de Protocolo: <https://sapl.jundiai.sp.leg.br/consultas/protocolo>

Fwd: Pregão Presencial nº 05/2023

1 mensagem

Protocolo Câmara Municipal de Jundiaí <protocolo@jundiai.sp.leg.br>
Para: "Thiago M. de Almeida Giolo" <thiago@jundiai.sp.leg.br>

11 de maio de 2023 às 17:46

----- Forwarded message -----

De: **Celio Lopes - Bass Tech Elevadores** <celio.lobes@basstech.com.br>

Date: qui., 11 de mai. de 2023 às 17:28

Subject: Pregão Presencial nº 05/2023

To: <protocolo@jundiai.sp.leg.br>

Cc: <celio.lobes@basstech.com.br>

Boa Tarde,

Reencaminho a solicitação junto com o Comprovante de Protocolo.

At.,

Claudia

À

Câmara Municipal de Jundiaí

Pregão Presencial nº 05/2023

Processo nº 236/2023

Prezados

Somos a BT Comércio e Serviços em Elevadores Ltda, nome fantasia Bass Tech Elevadores, inscrita no CNPJ sob nº 28.355.223/0001-90, tomamos conhecimento do processo licitatório supra citado, que cuida do fornecimento e instalação de uma (01) plataforma elevatória vertical, semi-cabinada, com capacidade de, no mínimo, 250kg para cadeirantes visando à facilitação de acesso à tribuna do Plenário "Vereador Antônio Carlos Pereira Neto – DOCA", situado à [Rua Barão de Jundiaí, 128 – Centro, Jundiaí/SP](#), cuja instalação deverá ser realizada de acordo com as normas vigentes.

Após detida análise dos termos do edital restou uma dúvida, a qual, rogamos pelo esclarecimento do pedido anexo.


Atenciosamente




BASS TECH
TECNOLOGIA EM MOVIMENTO

Célio Lopes
Licitações

 (11) 3934-4800


 celio.lopes@basstech.com.br

 www.basstech.com.br

 Rua Fernando Pedrosa, 220
Jardim Primavera - São Paulo - SP - Brasil
CEP: 02755-150

2 anexos

 **pedido de esclarecimento.pdf**
131K

 **Comprovante de Protocolo.pdf**
75K



BASS TECH ELEVADORES

Tecnologia em Movimento

À
Câmara Municipal de Jundiaí

Pregão Presencial nº 05/2023
Processo nº 236/2023

Prezados

Somos a BT Comércio e Serviços em Elevadores Ltda, nome fantasia Bass Tech Elevadores, inscrita no CNPJ sob nº 28.355.223/0001-90, tomamos conhecimento do processo licitatório supra citado, que cuida do fornecimento e instalação de uma (01) plataforma elevatória vertical, semi-cabinada, com capacidade de, no mínimo, 250kg para cadeirantes visando à facilitação de acesso à tribuna do Plenário "Vereador Antônio Carlos Pereira Neto – DOCA", situado à Rua Barão de Jundiaí, 128 – Centro, Jundiaí/SP, cuja instalação deverá ser realizada de acordo com as normas vigentes.

Após detida análise dos termos do edital restou uma dúvida, a qual, rogamos pelo esclarecimento, senão vejamos.

- O Anexo 01 – Termo de Referência especifica a necessidade da instalação de uma Rampa de Acesso no Pavimento Inferior;
- No mesmo documento acima, agora na folha 04, encontramos a indicação de que a Sala de Acesso possui 436 cm de comprimento;
- Ocorre que uma plataforma possui, na sua base 144 cm;
- Pelas normas rampas de acesso devem ter um patamar que antecede a entrada da plataforma de 150 cm;
- Por seu turno, a rampa, propriamente dita, vencerá um desnível de acesso à plataforma de 20 cm, pela norma a inclinação da rampa deve obedecer a relação de 1:12, ou seja, para cada centímetro de desnível dever-se-á considerar 12 cm de comprimento da rampa. Nesse ínterim, a rampa deverá ter um comprimento de 240 cm. Somando-se o comprimento da rampa à dimensão do patamar e a base da plataforma temos o espaço total necessário para a instalação de uma rampa, nesta equação, 534 cm para a instalação da rampa.
- Considerando que a Sala de Acesso possui apenas 436 cm de comprimento, resta evidente que não comporta a instalação de uma rampa de acesso em atendimentos às normas.

Nossa dúvida é a seguinte:

A Câmara Municipal de Jundiaí, aceitará a instalação de uma plataforma elevatória sem a rampa de acesso, porém, neste caso, a contratante deverá construir um pequeno poço com 20 cm de profundidade no pavimento inferior?

Atenciosamente

São Paulo, 11 de maio de 2023

Célio Edivanilson Lopes - Licitações
celio.lopes@basstech.com.br Telefone: (11)3934-4800
BT Comércio e Serviços em Elevadores Ltda
Rua Fernando Pedrosa, nº 220 – Jardim Primavera – São Paulo - SP
CEP 02755-150 CNPJ: 28.355.223/0001-90 Insc. Est. 118.374.205.112

Rua Fernando Pedrosa, 220 – Limão – São Paulo – SP – Cep: 02755 – 150

Contato: 11 - 3934 - 4800

E-mail: licitacao@basstech.com.br

Página 1 de 1