

Zimbra

marcio@camarajundiai.sp.gov.br

Fwd: Ref: Pregão 07/2017

De : Márcio Luiz Cerachiani
<marcio@camarajundiai.sp.gov.br>

Qua, 30 de ago de 2017 16:58

 2 anexos

Assunto : Fwd: Ref: Pregão 07/2017

Para : Luis Coracini <ecomac@ecomac.com.br>

Cc : thiago
<thiago@camarajundiai.sp.gov.br>

De: "Marcio" <marcio@camarajundiai.sp.gov.br>
Para: "joaoemersonflores" <joaoemersonflores@yahoo.com.br>
Cc: "thiago" <thiago@camarajundiai.sp.gov.br>
Enviadas: Quarta-feira, 30 de agosto de 2017 16:57:42
Assunto: Fwd: Ref: Pregão 07/2017

Boa tarde Sr. João Emerson,

Segue pedido de esclarecimento técnico sobre o projeto de instalações de ar condicionado da Câmara Municipal de Jundiáí.

Aguardamos esclarecimentos cabíveis.

Att.

Márcio Luiz Cerachiani
Setor de Licitações

De: "VM NEW" <vm.new@hotmail.com>
Para: "Marcio" <marcio@camarajundiai.sp.gov.br>

Enviadas: Quarta-feira, 30 de agosto de 2017 16:33:28

Assunto: Ref: Pregão 07/2017

Boa tarde Sr Marcio!

Referente a o pregão presencial 07/2017 aquisição e instalação de ar condicionado, no item 2.1 Descrição Geral, Reference deveria ser fornecido e instalado sistema de suprimento de ar externo com filtragem G4+M5, poderia nos orientar essa descrição.

Obrigado

Atenciosamente,

VM NEW comercio e serviços LTDA.

CNPJ: 23.212.614/0001-32

Telefone: (11) 2347-1496

Email: vm.new@hotmail.com

Marcio Luiz Cerachiani.jpg

18 KB

Marcio Luiz Cerachiani.jpg

18 KB

De : Márcio Luiz Cerachiani
<marcio@camarajundiai.sp.gov.br>

Qua, 30 de ago de 2017 16:57

 1 anexo

Assunto : Fwd: Ref: Pregão 07/2017

Para : joaoemersonflores@yahoo.com.br

Cc : thiago
<thiago@camarajundiai.sp.gov.br>

Boa tarde Sr. João Emerson,

Segue pedido de esclarecimento técnico sobre o projeto de instalações de ar condicionado da Câmara Municipal de Jundiáí.

Aguardamos esclarecimentos cabíveis.

Att.

Márcio Luiz Cerachiani

Setor de Licitações

De: "VM NEW" <vm.new@hotmail.com>
Para: "Marcio" <marcio@camarajundiai.sp.gov.br>
Enviadas: Quarta-feira, 30 de agosto de 2017 16:33:28
Assunto: Ref: Pregão 07/2017

Boa tarde Sr Marcio!

Referente a o pregão presencial 07/2017 aquisição e instalação de ar condicionado, no item 2.1 Descrição Geral, Reference deveria ser fornecido e instalado sistema de suprimento de ar externo com filtragem G4+M5, poderia nos orientar essa descrição.

Obrigado

Atenciosamente,

VM NEW comercio e serviços LTDA.
CNPJ: 23.212.614/0001-32
Telefone: (11) 2347-1496
Email: vm.new@hotmail.com

Marcio Luiz Cerachiani.jpg
18 KB

De : VM NEW <vm.new@hotmail.com> **Qua, 30 de ago de 2017 16:33**
Assunto : Ref: Pregão 07/2017
Para : marcio@camarajundiai.sp.gov.br

Boa tarde Sr Marcio!

Referente a o pregão presencial 07/2017 aquisição e instalação de ar condicionado, no item 2.1 Descrição Geral, Reference deveria ser fornecido e instalado sistema de suprimento de ar externo com filtragem G4+M5, poderia nos orientar essa descrição.

Obrigado

Atenciosamente,

VM NEW comercio e serviços LTDA.

CNPJ: 23.212.614/0001-32

Telefone: (11) 2347-1496

Email: vm.new@hotmail.com

Zimbra

marcio@camarajundiai.sp.gov.br

ESCLARECIMENTO TÉCNICO SOBRE O PREGÃO Nº 07/2017

De : Márcio Luiz Cerachiani
<marcio@camarajundiai.sp.gov.br>

Qui, 31 de ago de 2017 08:25

 1 anexo

Assunto : ESCLARECIMENTO TÉCNICO SOBRE O
PREGÃO Nº 07/2017

Para : vm new <vm.new@hotmail.com>

Cc : thiago <thiago@camarajundiai.sp.gov.br>

À
VM NEW

Prezados Srs.

Segue abaixo o esclarecimento técnico em cópia ofertado pelo autor do projeto básico.

Destacamos que o edital de pregão NÃO EXIGE MARCAS DE PRODUTOS, as marcas citadas pelo autor do projeto são apenas referências sugestivas.

Esclarecimento em cópia:

A classe de filtragem deverá ser G4+M5. Filtros G4 e M5 conforme ABNT - NBR 16.101(de 2012).

O instalador poderá utilizar o seguinte equipamento : Caixa de filtros Filbox da marca Sicflux e solicitar filtros G4 mais o filtro M5.
Selecionar no site <http://www.sicflux.com.br/>

O instalador poderá cotar também com Trox,Comparco,Tosi,etc...

Att
Eng. João Emerson Flores [\(11\) 96277-0772](tel:(11)96277-0772)

Ficamos à disposição para que seja realizada a visita técnica ao local das instalações o que poderá auxiliar nos esclarecimentos.

Att.
Márcio Luiz Cerachiani
Setor de Licitações
11-4523-4556

Marcio Luiz Cerachiani.jpg
18 KB

Zimbra

marcio@camarajundiai.sp.gov.br

Re: ESCLARECIMENTO TÉCNICO SOBRE O PREGÃO Nº 07/2017

De : VM NEW <vm.new@hotmail.com> Qui, 31 de ago de 2017 09:32
Assunto : Re: ESCLARECIMENTO TÉCNICO SOBRE O PREGÃO Nº 07/2017 1 anexo
Para : Márcio Luiz Cerachiani
<marcio@camarajundiai.sp.gov.br>

Bom dia!!!

Estamos com duvida referente a maquina piso teto inverter quente e frio de 30.000 btu, hoje no mercado não tem

piso teto inverter de 30 Btu, podemos oferta de 36.000 Btu inverter quente e frio?

Atenciosamente,

VM NEW comercio e serviços LTDA.
CNPJ: 23.212.614/0001-32
Telefone: (11) 2347-1496
Email: vm.new@hotmail.com

De: Márcio Luiz Cerachiani <marcio@camarajundiai.sp.gov.br>
Enviado: quinta-feira, 31 de agosto de 2017 08:25:33
Para: vm.new@hotmail.com
Cc: thiago
Assunto: ESCLARECIMENTO TÉCNICO SOBRE O PREGÃO Nº 07/2017

À
VM NEW

Prezados Srs.

Segue abaixo o esclarecimento técnico em cópia ofertado pelo autor do projeto básico.

Destacamos que o edital de pregão NÃO EXIGE MARCAS DE PRODUTOS, as marcas citadas pelo autor do projeto são apenas referências sugestivas.

Esclarecimento em cópia:

A classe de filtragem deverá ser G4+M5. Filtros G4 e M5 conforme ABNT - NBR 16.101(de 2012).

O instalador poderá utilizar o seguinte equipamento : Caixa de filtros Filbox da marca Sicflux e solicitar filtros G4 mais o filtro M5.

Selecionar no site <http://www.sicflux.com.br/>

O instalador poderá cotar também com Trox,Comparco,Tosi,etc...

Att

Eng. João Emerson Flores [\(11\) 96277-0772](tel:(11)96277-0772)

Ficamos à disposição para que seja realizada a visita técnica ao local das instalações o que poderá auxiliar nos esclarecimentos.

Att.

Márcio Luiz Cerachiani

Setor de Licitações

11-4523-4556

Marcio Luiz Cerachiani.jpg

18 KB

Zimbra

marcio@camarajundiai.sp.gov.br

ESCLARECIMENTO TÉCNICO SOBRE PREGÃO Nº 07/2017

De : Márcio Luiz Cerachiani
<marcio@camarajundiai.sp.gov.br>

Qui, 31 de ago de 2017 10:59

 1 anexo

Assunto : ESCLARECIMENTO TÉCNICO SOBRE
PREGÃO Nº 07/2017

Para : vm new <vm.new@hotmail.com>

Cc : thiago <thiago@camarajundiai.sp.gov.br>

À
VM NEW

Segue abaixo em cópia o esclarecimento técnico prestado pelo autor do projeto básico.

Lembramos novamente que o edital NÃO EXIGE A MARCA DE PRODUTOS, e que as marcas citadas são mera referência e sugestão.

Esclarecimentos:

O instalador poderá utilizar equipamento com capacidade mínima 30.000 btu/h (mantidas as demais características).

Observar que hoje no mercado a Fujitsu tem equipamento com capacidade nominal 32.000 btu/h(mais apropriado que 36000 btu/h).Há também equipamentos de 34.000 btu/h.

Att.

Eng. João Emerson Flôres (11) 96277-0772

Sendo o que havia para o momento.

Att.

Márcio Luiz Cerachiani
Setor de Licitações

Marcio Luiz Cerachiani.jpg
18 KB
