



Of. Pregoeiro nº 31/2023

Em 12 de setembro de 2023.

### À Licitante

HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA.

Considerando o questionamento protocolado sob o número 5.432, de 12/09/2023, sobre item do Edital do Pregão nº 09/2023 desta Câmara Municipal, seguem os esclarecimentos prestados pela Assessoria de Informática:

*01 - Sabe-se que o termo de referência pede eu os NOBREAKS sejam interativos OU on-line de dupla conversão. Porém, pede também que o equipamento possua monitoramento SNMP/HTTP-TCP/IP. Posto isso, gostaríamos de saber: Será de fato cobrado que o equipamento possua monitoramento SNMP? E caso sim, o cartão/placa de gerenciamento SNMP deve acompanhar cada um dos equipamentos?*

**Resposta: A diferenciação entre os equipamentos interativos ou on-line de dupla conversão está no formato de onda senoidal, sendo que o nobreak on-line de dupla conversão está sempre refazendo a onda, ou seja, ela é 100% pura, não havendo correlação com gerenciamento. Portanto, sim, os equipamentos devem possuir o monitoramento SNMP, caso não possuam a opção de gerenciamento, deverão vir com o cartão/placa para viabilizar o gerenciamento de cada um dos equipamentos remotamente e de forma individual.**

*02 - Sabe-se que o termo de referência afirma que os NOBREAKS deverão ser instalados em RACK 19". Sabendo disso, questionamos: Os NOBREAKS ofertados terão que ser formato RACK? Devem acompanhar os trilhos para instalação em RACK? Ou poderão ser formato TORRE? Visto que nobreaks em TORRE também podem ser usados em RACK, porém, não ficam acoplados na forma de "gaveta".*

**Resposta: Conforme especificado no objeto do termo de referência,, " NOBREAK PARA RACK 19" MÍNIMO 3000 VA COM GERENCIAMENTO REMOTO E INSTALAÇÃO", os Nobreaks deverão ser no formato RACK, e conforme definido no item "Instalação" do termo de referência, solicitamos as "réguas" para serem instalados no mesmo. (trilhos)**





03 - Sobre a quantidade de tomadas: nobreaks que tem formato RACK 19" NORMALMENTE tem uma menor quantidade de tomadas. Sendo assim, é obrigatório que o equipamento possua 3 tomadas padrão NBR 14136 + BONEIRA + régua com quantas tomadas extras?

Resposta: **Conforme solicitado no Termo de referência, cada nobreak deverá conter no mínimo 8 tomadas padrão NBR 14136. Nos casos em que o equipamento não possua esta quantidade mínima solicitada, deverá ser fornecido as tomadas (que vem no equipamento) + Boneira + a régua que complemente a quantidade solicitada. (por exemplo se o nobreak vier com 3 tomadas, ele deverá ser fornecido com a Boneira e mais a regua com 5 tomadas). Esta quantidade deverá ser calculada para cada um dos nobreaks, para estimar quantas tomadas a régua deverá ter no total.**

04 - Quando se referiram a ONDA SENOIDAL PURA, obrigatoriamente o modo INVERSOR tem que fornecer ONDA SENOIDAL PURA, correto? Ou somente o modo rede?

Resposta: **Sim, a ONDA SENOIDAL PURA deverá ser fornecida pela rede e pelo modo INVERSOR. Ou seja, ambos deverão fornecer a ONDA SENOIDAL PURA.**

05 - O quadro de força/infraestrutura elétrica já esta pronta para receber os equipamentos? Teria alguma adequação estrutural que deve ser feita? Se sim, o que seria? Ou será necessário somente a ligação dos aparelhos aos NOBREAKS e STARTUP dos mesmos?

Resposta: **Sim, o quadro de força/infraestrutura elétrica já esta pronta para receber os equipamentos. Será necessário a instalação dos Nobreaks no Rack e a ligação dos aparelhos aos NOBREAKS.**

Esclarecemos que o referido esclarecimento será publicado, para os efeitos legais, no sítio da Câmara Municipal de Jundiaí, nos termos do item 8.5 do referido Edital.

Atenciosamente,

Assinado digitalmente  
por LUCAS MARQUES  
LUSVARGHI  
Data: 12/09/2023 14:56

**LUCAS MARQUES LUSVARGHI**

Pregoeiro





# Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

## Comprovante de Protocolo



Código de Autenticidade: OTcyOTc=

**Número / Ano**

5432/2023

**Data / Horário**

12/09/2023 - 10:48

**Assunto**

Solicitação de esclarecimentos - Pregão Pregão Presencial 09/2023.

**Interessado(a)**

High Level Comercial Ltda.

**Natureza do Processo**

Administrativo

**Tipo de Documento**

LICITAÇÃO/COMPRAS

**Número de Páginas**

1

**Recebido por:**

rose

**Chave de Acesso**

10b578e5-aad3-4728

**Consulta de Protocolo:** <https://sapl.jundiai.sp.leg.br/consultas/protocolo>

---

**Fwd: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS - PREGÃO PRESENCIAL 09/2023 - PROCESSO N°4925/2023**

1 mensagem

---

**Protocolo Câmara Municipal de Jundiaí** <protocolo@jundiai.sp.leg.br> 12 de setembro de 2023 às 10:54  
Para: "Thiago M. de Almeida Giolo" <thiago@jundiai.sp.leg.br>, hugo@hlcomercial.com

Bom dia. Segue comprovante de protocolo em anexo.

----- Forwarded message -----

De: <hugo@hlcomercial.com>

Date: ter., 12 de set. de 2023 às 10:34

Subject: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS - PREGÃO PRESENCIAL 09/2023 - PROCESSO N°4925/2023

To: <protocolo@jundiai.sp.leg.br>

Cc: <falcao@hlcomercial.com>

Bom dia, prezados(as).

Em nome da HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA, empresa especializada no fornecimento de NOBREAKS UPS, venho por meio deste solicitar esclarecimentos a cerca do **PREGÃO PRESENCIAL 09/2023 - PROCESSO N°4925/2023, que está com sua disputa marcada para acontecer no dia 18/09/2023.**


**Em anexo**, segue documento lavrado e assinado contendo os questionamentos por nós feitos, para que possamos averiguar nossa participação no referido certame e ofertar o melhor possível.

Certos de vossa atenção, ficamos no aguardo de vosso breve retorno. ***Peço por gentileza que nos informem se as respostas serão enviadas por e-mail ou publicadas em algum outro portal.***

Muito obrigado desde já.

**(PEDIMOS A CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO DESTA E-MAIL)**

-  
**Att.**



---

4 anexos



image001.png  
30K



**HUGO LOLLATO**

Diretor Comercial

☎ (11) 3397-0999

☎ (11) 9 8717-6456

✉ hugo@hollato.com

📍 Ataquara - SP



image001.png  
30K



**Sol. Esclarecimento Jundiai.pdf**  
269K



**high level pregao 09.pdf**  
99K

## Solicitação de Esclarecimentos

Ref: PREGÃO PRESENCIAL 09/2023

PROCESSO Nº4925/2023

Câmara Municipal de Jundiaí-SP

A HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA, empresa especializada no fornecimento de unidades NOBREAK UPS, inscrita no CNPJ sob nº 16.847.666/0001-10, com sede na Rua Paschoal Bonavina, 55, Jardim Vale do Sol, Araraquara-SP, neste ato representada por seu sócio proprietário, Sr. Lucas Ferreira Lopes, RG: [REDACTED], CPF: [REDACTED], vem por meio desta solicitar esclarecimentos a cerca do PREGÃO PRESENCIAL 09/2023, PROCESSO 4925/2023, da Câmara Municipal de Jundiaí-SP, que trata da aquisição e instalação de NOBREAKS 3KVA para RACK, de acordo com as especificações do Termo de Referência.

Nossos esclarecimentos referentes ao processo supracitado são:

**01 - Sabe-se que o termo de referência pede eu os NOBREAKS sejam interativos OU on-line de dupla conversão. Porém, pede também que o equipamento possua monitoramento SNMP/HTTP-TCP/IP. Posto isso, gostaríamos de saber: Será de fato cobrado que o equipamento possua monitoramento SNMP? E caso sim, o cartão/placa de gerenciamento SNMP deve acompanhar cada um dos equipamentos?**

**02 - Sabe-se que o termo de referência afirma que os NOBREAKS deverão ser instalados em RACK 19". Sabendo isso, questionamos: Os NOBREAKS ofertados terão que ser formato RACK? Devem acompanhar os trilhos para instalação em RACK? Ou poderão ser formato TORRE? Visto que nobreaks em TORRE também podem ser usados em RACK, porém, não ficam acoplados na forma de "gaveta"**

**03 - Sobre a quantidade de tomadas: nobreaks que que tem formato RACK 19" NORMALMENTE tem uma menor quantidade de tomadas. Sendo assim, é obrigatório que o equipamento possua 3 tomadas padrão NBR 14136 + BONEIRA + régua com quantas tomadas extras?**

**04 - Quando se referiram a ONDA SENOIDAL PURA, obrigatoriamente o modo INVERSOR tem que fornecer ONDA SENOIDAL PURA, correto? Ou somente o modo rede?**

**05 - O quadro de força/infraestrutura elétrica já esta pronta para receber os equipamentos? Teria alguma adequação estrutural que deve ser feita? Se sim, o que seria? Ou será necessário somente a ligação dos aparelhos aos NOBREAKS e STARTUP dos mesmos?**

Desde já, agradecemos a atenção e aguardamos retorno perante todas as questões levantadas para que possamos ofertar o equipamento mais compatível possível para vossa demanda, bem como nos planejarmos para a participação do certame que ocorrerá dia 18/09/2023.

LUCAS FERREIRA LOPES

SÓCIO PROPRIETÁRIO

HIGH LEVEL  
COMERCIAL  
LTDA:1684766  
6000110

Assinado de forma  
digital por HIGH LEVEL  
COMERCIAL  
LTDA:1684766000110  
Dados: 2023.09.12  
10:26:27 -03'00'